

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA

Odbor výstavby a územního plánování

Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka

Č.j. : MU - Výst.: 351/1702/2007-Mi
Vyřizuje : Michalovič Petr
Karolinka, dne 4.9.2007
TEL.: 571 450 511
E-MAIL: su@mukarolinka.cz

ÚŘAD MĚSTYSE Nový Hrozenkov		Počet listů:
Došlo dne	10-09-2007	Počet příloh:
Č. jednací:	<i>42/1702</i>	Spis. znak:
Vyřizuje:	<i>J. Klíček</i>	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.7.2007 podal **Josef Zapalač, Čubov 765, 756 04 Nový Hrozenkov, Marie Zapalačová, Čubov 765, 756 04 Nový Hrozenkov** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kanalizační přípojka pro rodinný dům č.p. 765 na pozemku parc.č. 5472, st. 2483 v kat. území Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov, Čubov č.p. 765 (dále jen "stavba").

Druh a účel umísťované stavby:

- kanalizační přípojka, která bude provedena z hrdlových trub PVC Js 150 mm, těsněných na gumový kroužek. Revizní kanalizační šachta bude z PVC Js 400 mm, opatřená poklopem, který musí být vždy přístupný. Po provedení přípojky se stávající jímka vyčerpá a zasype zeminou.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 5472, st. 2483 v kat. území Nový Hrozenkov v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vyhotovené Karlem Valigурou, Nový Hrozenkov 413, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba kanalizační přípojky dle ust. § 103 odst. 1 písm. b) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
3. Dále budou splněny podmínky dané ve vyjádření (stanovisku):

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 26.2.2007 pod č. 0153/2007: V k.ú. Nový Hrozenkov byla vybudována oddílná kanalizace v rámci akce Čistá řeka Bečva, do tohoto řádu svěst pouze splaškové vody. Dešťové řešit jiným způsobem. Před vlastním napojením na veřejnou kanalizaci ve vlastnictví nebo správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. musí být uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod. Toto jenutné sjednat na Zákaznickém centru Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.2.2007 pod č. 1009726921: **Dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy – Nadzemní vedení VN 22 kV**, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během provádění stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu

bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám u svých dodavatelů, zejména tím, že beze zbytku splní podmínky dané v tomto stanovisku: **Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.**

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3 Zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakožto uskladňovat hořlavé a výbušné látky, * b) provádět bez souhlasu vlastníka těchto zařízení zemní práce, * c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, * d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, * e) nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemního vedení je třeba dodržovat následující podmínky: 1) Při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže jak 2 metry. * 2) Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. * 3) Dodavatel musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

MěÚ Vsetín, odbor životního prostředí ze dne 13.6.2007 pod č.j. MUVS 7165/2007 OŽP: 1) Pozemek parc.č. 5472 v k.ú. Nový Hrozenkov je součástí zemědělského půdního fondu, z tohoto důvodu je nutno se řídit zásadami ochrany ZPF dle § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a § 8 vyhl. č. 13/1994 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF. * 2) Práce provádět ve vhodnou dobu s ohledem na vegetaci a šetrným způsobem tak, aby nedocházelo ke škodám na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu. * 3) Po ukončení prací je třeba dotčené plochy uvést do stavu, který odpovídá kultuře pozemku.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu – dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád ve znění pozdějších předpisů):

Josef Zapalač, Čubov 765, 756 04 Nový Hrozenkov
Marie Zapalačová, Čubov 765, 756 04 Nový Hrozenkov
Městys Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454

Odůvodnění:

Dne 30.7.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad opatřením ze dne 14.8.2007 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 3.9.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městyse Nový Hrozenkov ze dne 10.11.1994 pod usn. č. 6/94.. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili a k řízení bylo předloženo:

- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. ze dne 26.2.2007 pod č. 0153/2007

- Vyjádření Sm. plynárenské a.s. ze dne 12.2.2007 pod zn. 2007-MP-507
- Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.2.2007 pod č. 1009726921
- Vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 16.2.2007 pod č.j. 25779/07/MZL/000
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vsetín, odboru životního prostředí ze dne 13.6.2007 pod č.j. MUVS 7165/2007 OŽP

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby – dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád, ve znění pozdějších předpisů) :

Městský úřad Karolinka, Úřad městyse Nový Hrozenkov

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.




Petr Michalovič
Petr Michalovič
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude též vyvěsena na úřední desce Městského úřadu Karolinka a Úřadu městyse Nový Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup dne: 10.09. 2007

Sejmuto dne: 26.09. 2007

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.



Obdrží:

Městský úřad Karolinka a Úřad městyse Nový Hrozenkov o podání zprávy o vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona